



2004国认监认字(062)号



(2004)量认(国)字(L0465)号



No.L0988

检 验 报 告

No. 2005-2469

受检单位 上海凯德消防设备有限公司

产品名称 七氟丙烷气体灭火系统

检验类型 型式检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. 2005-2469

产品名称	七氟丙烷气体灭火系统
型号规格	SK-227 240L(2.5MPa)、SK-227 150L(2.5MPa)、SK-227 80L(2.5MPa)
商 标	KIDDE FIRE SYSTEMS
委托单位	上海凯德消防设备有限公司
生产单位	上海凯德消防设备有限公司
受检单位	上海凯德消防设备有限公司
抽 样 者	国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
抽样地点	厂内
抽样基数	空白
抽样日期	2005年7月25日
送 样 者	丁湛良
送样日期	2005年7月26日
样品数量	1套
样品编号	2005-2469
检验类别	型式检验
检验依据	GA400-2002
样品等级	空白
检验项目	全项
检验日期	2005年12月1日至2006年9月27日
检验地点	本中心内
检验结论	上海凯德消防设备有限公司送检的SK-227 240L(2.5MPa)、SK-227 150L(2.5MPa)、SK-227 80L(2.5MPa)七氟丙烷气体灭火系统，经按GA400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》检验，综合判定合格。（以下空白） 签发日期：2006年7月8日
备 注	本栏空白

批准：陈泽品 审核：冯明成 编制：张征花 共 36 页 第 1 页